BYGNINGSDELSKORT **(63).2 Tavleanlæg**

SPECIFIKATION

Omfang og lokalisering:	Følgende tavler er etableret i bygningen: Fællestavle i hver kælder Gruppetavle i hver bolig Tavler er generelt udført med automatsikring. Hovedtavlen er etableret som plastkapslet tavle og gruppetavler er etableret som plasttavler Fællestavle er placeret i kælder. Måler er placeret i tavlen og måler det samlede fælles forbrug. Tavletegning er placeret i tavle
Entreprenør:	Enco A/S- El, Erhvervsvej 18, 2600 Glostrup, www.enco.dk
Leverandør:	Jysk tavleteknik, øster kringelvej 15, 8250 Egå
Materiale / type:	Plastkapslet tavle med indbygget standard materiale.
Indbygningsår:	2015

DRIFTOPLYSNINGER

Forventet levetid:	Ca. 20 år. Det i tavlen indbyggede materiale forventes at have en levetid på 20 år. Efter 20 år forventes 10-15% af materialet at have været defekt med udskiftning til følge.
Eftersyn og vedl.interval:	1 år
Eftersyn 1. gang:	Nov 2016
Service:	Aut. elektroinstallatør

VEDLIGEHOLDELSE

Eftersyn og vedligehold:	Service skal udføres af autoriseret el-installatør. Rengøring (støvsugning og tilspænding) Megning Termofotografering Tavleanlæg kræver i øvrigt ingen særlig vedligeholdelse. Det i tavlen indbyggede materiale forventes at have en levetid på 20 år. Efter 20 år forventes 10-15% af materialet at have været defekt med udskiftning til følge. <u>Fejludbedring:</u> Ved fejl i installationen udkobler HPFI-relæet. Relæet må kun genindkobles een gang. Ved udkobling tilrådes det altid at rette henvendelse til autoriseret elektroinstallatør. Overbelastning eller fejl i installationen medfører, at sikringen vil brænde over. Hvis dette sker, må sikringen udskiftes een gang. Skulle sikringen overbrænde igen tilkaldes autoriseret installatør. I tilfælde af strømsvigt undersøges, om sikringerne er overbrændte. Det tilrådes altid ved strømsvigt at rette henvendelse til autoriseret elektroinstallatør (se ovenfor). Der gøres opmærksom på at det i henhold til Sikkerhedstyrelsens anvisninger er fobudt at stille noget foran el-tavlen!

BYGNINGSDELSKORT **(63).2 Tavleanlæg**

HENVISNINGER

Producentoplysninger:	Ingen
Projekt / tegninger:	EL tegninger samt tilhørende detaljer.