


SIGNATURER:

— Gulvvarmeslanger
RT Rumregulator placeres 1,6m ofg.

BEMÆRKNINGER:

Trækrør for gulvvarme trækkes over huldæk i isoleringslaget.
Placering af trækrør se plantegning: Type A: V-A-X-1-110
Type B1: V-B1-X-1-110
Type B2: V-B2-X-1-110
Type C: V-C-X-1-110
Placering af varmeslanger i væg og gulv princip:
Oplægningsprincip i badeværelser skal udføres som "hættel" princip med skiftevis frem og retur.
Varmeslanger skal lægges ud i nicher ved vinduespartier.

V-B2-X-1-150 A



revisjoner				
Rev.	Dato	Tegn.	Godk.	Tekst
A	2014-11-03	BRIAND MOE		Bemærkning tilføjet

BYHUSE PÅ ISLANDS BRYGGE BYHUSE
 Matr. nr. 114, 115, 119, 148 & 179 Sagsnr.: 29900353
 Samt på del af nuværende vejareal matr. nr. 80a alle eksercerpladsen, København
 Dato: 2014-09-26 tegnet af: BRIAND godk. af: MOE mål: 1:50 fase: Hovedprojekt
 omne: VVS-installationer
 Plan - Lejl. Type B2
 Gulvvarme V-B2-X-1-150 A

BYGHERRER: NCC BOLIG A/S	ØSTMARKEN 38	2860 SØBORG	info@ncc.dk	TLF 3910 3700
INGENIØRER: NCC CONSTRUCTION A/S	ØSTMARKEN 38	2860 SØBORG	info@ncc.dk	TLF 3910 3910
ARKITEKTER: TEGNESTUEN VANDKUNSTEN A/S	KRUDTLØBSVEJ 14	1439 KØBENHAVN K	vandkunst@vandkunst.dk	TLF 3254 2111
LANDSKAB: TEGNESTUEN VANDKUNSTEN A/S	KRUDTLØBSVEJ 14	1439 KØBENHAVN K	vandkunst@vandkunst.dk	TLF 3254 2111